

**Контрольные мероприятия и результаты о проведённых проверках в МДОУ «Детский сад № 34» в 2017 г.**

Дата проведения проверки	Наименование органа гос. контроля	Дата и номер распоряжения о проведении и проверки	Цель, задачи и предмет проверки	Вид проверки	Дата и номер акта	Выявленные нарушения	Дата, номер и содержание предписания об устранении выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений
07.04.2016 г.	Отдел надзорной деятельности г. Петрозаводска ГУ МЧС России по РК	02.03.2016 г. № 379-5	Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности	Плановая проверка	07.04.2016 № 16 № 79-5	1.ФЗ от 22.07.08 г № 123, ст.83.п.7 2. СПП.13130.2009 п.5.2.14	07.04.2016 № 379-5/1/1	выполнено
08.09.2016 г.	Прокуратура г. Петрозаводска	02.09.2016 г. № 07-31-2016	Проверка подготовки МОУ к отопительному сезону ст.3 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	Проверка по подготовке учреждения к новому учеб.году	Акт готовности МДОУ № 34	1.Заменить терморегуляторы и пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	08.09.2016 г. № 07-31-2016 «Об устранении нарушений закона»	выполнено
09.02.-03.03.2017 г.	Северо-западное управление Ростехнадзора	31.01.2017 г. № 45-46-894/РК	Безопасная эксплуатация э/у	Плановая проверка	03.03.2017 № 17 № 45-46-894-140/А	нет	-	-
30.08.2017 г.	Отдел надзорной деятельности г. Петрозаводска ГУ МЧС России по РК	30.08.2017 г. № 208-5	Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности учреждения	Плановая проверка	05.09.2017 г. № 208-5	нет	-	-



Заведующий МДОУ «Детский сад № 34» **О.Е. Шапшина**